

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в организации

Трудно переоценить значение обеспеченности противопожарной безопасности в любой организации, будь то офис или завод. Само собой, обязанность и ответственность за все происходящее в организации прежде всего лежит на руководителе. Однако, у руководителя есть гораздо более важные вопросы, например обеспечение деятельности организации, финансовая обеспеченность, производственные процессы, налоги и многое другое... Таким образом, обеспечение пожарной безопасности отодвигается на задний план.

С целью разгрузить занятость руководителя, предусмотрена возможность назначить лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в организации. В соответствии с пунктом 4 Правил противопожарного режима в РФ, **"Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте"**. С целью назначения ответственного лица, издается [Приказ](#) по предприятию о назначении.



Как правило, эту обязанность возлагают по совместительству на инженера по охране труда.

По предприятию могут вывешиваться [таблички](#) с указанием Ф.И.О. и номера телефона лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, однако это не обязательно.

Требования к лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности

Сотрудник, назначаемый ответственным, должен в обязательном порядке пройти [обучение](#) по пожарно-техническому минимуму.

В общем-то, больше никаких требований не установлено, однако мы рекомендуем следующее:

- наличие опыта работы в области обеспечения пожарной безопасности;
- наличие соответствующего образования;

- знание работником производственных процессов и специфики предприятия;

Что должно входить в обязанности ответственного

- проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками организации;
- проведение обучения по пожарно-техническому минимуму работников предприятия;
- выполнение организационных мероприятий на объекте, таких как: ведение пожарной документации, журналов, подготовка инструкций, приказов по пожарной безопасности;
- контроль над исправностью и укомплектованностью объекта первичными средствами пожаротушения, организация их технического обслуживания;
- контроль над исправностью систем противопожарной защиты - пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления и т.п., организация их технического обслуживания;
- проведение осмотров исправности и доступности эвакуационных выходов;
- обозначение путей эвакуации и противопожарного оборудования знаками пожарной безопасности, планами эвакуации;
- взаимодействие и контроль над организациями, выполняющими работы в области пожарной безопасности на предприятии;
- взаимодействие с органами, осуществляющими проверки по пожарной безопасности, обеспечивать выполнение их законных требований и предписаний;
- вносить предложения по обеспечению пожарной безопасности предприятия;
- участвовать в организации и руководить подготовкой добровольных пожарных дружин и боевых расчетов, проводить тренировочные эвакуации персонала;
- участвовать в работе пожарно-технической комиссии;
- проводить периодические проверки противопожарного состояния предприятия;
- оформление наряд-допусков на выполнение огневых работ;
- участвовать в расследовании причин произошедших пожаров.

Кроме того, ответственному необходимо постоянно изучать действующие и новые требования пожарной безопасности, нормативную документацию.

Ответственный за пожарную безопасность должен понимать, что такое пожар и какова степень его опасности при различных сценариях развития.



Для исключения возникновения пожаров, полезно знать что такое "пожарный треугольник". Это понятие обозначает условия, которые способны привести к пожару. Первая грань треугольника - это наличие горючего вещества. Вторая –

внесение источника зажигания. И третья – это наличие кислорода (окислителя). В том случае, если будет отсутствовать одна из этих составляющих, исключается возникновение пожара.

Начинающим ответственным по пожарной безопасности, рекомендуем прочитать [статью о самостоятельной подготовке к проверкам](#).

Ответственность

В случае, если в организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности несет руководитель.

Если же ответственное лицо назначено, все же это не снимает на 100% ответственность с руководителя, но позволяет как-то разделить зоны ответственности.

Альтернативный вариант или помощь ответственному

В настоящее время набирает популярность частичное или полное выполнение функций лица, ответственного за пожарную безопасность (инженера пожарной безопасности) сторонними организациями, это называется [Аутсорсинг](#) или Пожарное обслуживание. Например, для клиентов, с которыми заключен договор на техническое обслуживание систем пожарной автоматики, компания "Огнеборец" предоставляет часть услуг по Аутсорсингу **бесплатно**.

Штрафные санкции в отношении ответственного, в соответствии действующего Кодекса об административных правонарушениях РФ:

Статья КоАП	НАРУШЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ч.12 ст.19.5	Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор	3 000 – 4 000 руб.;
ч.13 ст.19.5	Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах сферы здравоохранения, образования и социального обслуживания	5 000 – 6 000 руб. или дисквалификация до 3-х лет;
ч.14 ст.19.5	Повторное невыполнение в установленный срок предписания , предусмотренного частями 12 или 13 статьи 19.5 КоАП	15 000 – 20 000 руб. или дисквалификация до 3-х лет;
ст.19.6	Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения	4 000 – 5 000 рублей

ч.1 ст.20.4	Нарушение требований пожарной безопасности (кроме случаев ст.8.32, 11.16 и ч.3 - 8 ст.20.4).	предупреждение или 6 000 – 15 000 руб.;
ч.2 ст.20.4	Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима	5 000 – 30 000 руб.;
ч.3 ст.20.4	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения	6 000 – 15 000 руб.;
ч.4 ст.20.4	Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противоподымной защиты зданий, сооружений и строений	15 000 – 20 000 руб.;
ч.5 ст.20.4	Повторное совершение административного правонарушения , предусмотренного частью 3 или 4 статьи 20.4	20 000 – 30 000 руб.;
ч.6 ст.20.4	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека	40 000 – 50 000 руб.;
ч.8 ст.20.4	Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям	7 000 – 10 000 руб.;